

# HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Lechner Nonprofit Kft.

ÖSSZESÍTŐ LAP

HET-00510068

## Épület (önálló rendeltetési egység)


**Rendeltetés:** Egyéb  
**Cím:** 1023 Budapest  
Frankel Leó út 38-40  
**HRSZ:** 14493  
**Az épület védettsége:** Nem védett

## Megrendelő

**Név:** Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet  
**Cím:** Magyarország (HU)  
1023 Budapest  
Frankel Leó út 25-29.



## Energetikai minőség szerinti besorolás: CC



## Korszerű

### Energetikai adatok

**Fűtött alapterület:** 7232,7 m<sup>2</sup>

**Összesített energetikai jellemző:**

- méretezett érték: 143,94 kWh/m<sup>2</sup>a
- követelményérték: 122,02 kWh/m<sup>2</sup>a
- a követelményérték százalékában: 118%

**Fajlagos hővesztésgétező:**

- méretezett érték: 0,15 W/m<sup>3</sup>K
- a követelményérték százalékában: 124,39%

**Megújuló energia részarány** (a méretezett összesített energetikai jellemző százalékában): 0%

### Tanúsító szakember adatai

**Név:** AGÁRDI PÉTER  
**Cím:** 2220 Vecsés  
Rózsa utca 13.  
**Telefon:** 06 30 979 9454  
**Email:** agardi.peter@gmail.com



**Jogosultsági szám:** TÉ 13-64460 (MMK)

**Alátámasztó munkarész:**

- kelte: 2016. október 28.
- készítő szoftver megnevezése:  
WinWatt 7.44 (2016. 5. 18.)
- azonosítója a tanúsítónál:  
16226ET

**Hiteles kiállítás dátuma:** 2016. október 28.

### Korszerűsítési javaslat

Javaslat nem szükséges.

**A javaslattal elérhető besorolás:** -

### Megjegyzés

A számítás a 7/2006. TNM rendelet szerint készült.

**Tanúsítás módszere:** Teljes épület, számítással

**A tanúsítvány kiállításának oka:**  
középület, állami/hatósági épület

*Agárdi Péter*

Alíráás



(Pecset helye)

Agárdi Péter építómérnök, építőipari igazságügyi szakmérnök  
06 30 979 9454  
H-2220 Vecsés Rózsa utca 13.  
Adószám: 66573043151  
Számla szám: 10402094-50526653-83811007

Energetikai minőségtanúsítvány

1

## Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: Esplanade épület  
1023 Budapest  
Frankel Leó út 38-40.  
Hrsz: 14493

Megrendelő: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet  
1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29.

Tanúsító: Agárdi Péter építómérnök, építőipari igazságügyi szakmérnök  
2220 Vecsés Rózsa utca 13.  
13-12187

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

143.9 kWh/m<sup>2</sup>a

Követelményérték (viszonyítási alap):


122.0 kWh/m<sup>2</sup>a

Az épület(rész) energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

118.0 %

**Energetikai minőség szerinti besorolás:**

**CC (Korszerű)**



A tanúsítás oka: középület, állami/hatósági épület

Épület védettsége: Nem védett

Az épület építési ideje 1930.

Az épület utolsó jelentős felújításának ideje 2015.

Épület fűtött szintjeinek száma: 7

A tanúsítvány az egyszerűsített számítási módszerrel készült.

**A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.**

Tanúsítvány azonosító tanúsítónál: 16226ET

Kelt: 2016.10.28.

*Agárdi Péter*

Aláírás

