


Épület (önálló rendeltetési egység)

Rendeltetés: Egyéb
Cím: 1023 Budapest
Frankel Leó út 62
HRSZ: 14519/2
Az épület védettsége: Műemlék

Megrendelő

Név: Országos Reumatológiai Intézet
Cím: Magyarország (HU)
1023 Budapest
Frankel Leó út 25-29.

Energetikai minőség szerinti besorolás: **FF**

Átlagos

Energetikai adatok

Fűtött alapterület: 1855,3 m²

Összesített energetikai jellemző:

- méretezett érték: 300,8 kWh/m²a
- követelményérték: 136,3 kWh/m²a
- a követelményérték százalékában: 220,69%

Fajlagos hővesztésgétező:

- méretezett érték: 0,36 W/m³K
- a követelményérték százalékában: 228,48%

Megújuló energia részarány (a méretezett összesített energetikai jellemző százalékában): 2.4%

Tanúsító szakember adatai

Név: AGÁRDI PÉTER
Cím: 2220 Vecsés
Rózsa utca 13.
Telefon: 06309799454
Email: agardi.peter@gmail.com



Jogosultsági szám: TÉ 13-64460 (MMK)

Alátámasztó munkarész:

- kelte: 2018. március 6.
- készítő szoftver megnevezése:
WinWatt 7.71 (2018. 1. 29.)
- azonosítója a tanúsítónál:
18enhat5ET

Hiteles kiállítás dátuma: **2018. március 6.**

Korszerűsítési javaslat

Meglévő nyílászárók cseréje, korszerűsítése. Az épület fajlagos primer energiafogyasztása továbbcsökkenthető alternatív rendszer kiépítésével. (napelemes rendszer beépített teljesítménye 20,4 kWp).

A javaslattal elérhető besorolás: **EE**

Megjegyzés

A számítás a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján készült.

Tanúsítás módszere: Teljes épület, számítással

A tanúsítvány kiállításának oka:
saját célra

Alíráás

(Pecset helye)


Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: Ambulancia és labor épülete
1023 Budapest
Frankel Leó út 62.
Hrsz: 14519/2

Megrendelő: Országos Reumatológiai Intézet
1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29.

Tanúsító: Agárdi Péter építőmérnök, építőipari igazságügyi szakmérnök
2220 Vecsés, Rózsa utca 13.
regisztrációs szám: TÉ 13-64460

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 300.8 kWh/m²a
Követelményérték (viszonyítási alap): 136.3 kWh/m²a
Az épület(rész) energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva: 220.7 %
Energetikai minőség szerinti besorolás: **FF (Átlagos)**



A tanúsítás oka: saját célra
Épület védettsége: Műemlék
Az épület építési ideje 1900.
Az épület utolsó jelentős felújításának ideje 2002.
Épület fűtött szintjeinek száma: 7

A tanúsítvány az egyszerűsített számítási módszerrel készült.

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.

A javasolt korszerűsítések leírása:

Meglévő nyílászárók cseréje, korszerűsítése. Az épület fajlagos primer energiafogyasztása továbbcsökkenthető alternatív rendszer kiépítésével. (napelemes rendszer beépített teljesítménye 20,4 kWp).

A javaslat(ok) együttes megvalósításával elérhető minősítés: EE

Tanúsítvány azonosító tanúsítónál: 18enhat5ET

Kelt: 2018.03.06.

Aláírás

F:\Energetika\2018 Ev_\2018_6 ORFI energiahatékonysági tervek\18enhat5 terv FR 62\18enhat5 ET FR 62.wwp2018.03.06.